



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Фокина, д. 31, г. Брянск, 241050  
Тел. / факс 67-50-57, E-mail: UIKN32@yandex.ru  
ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001

г. Брянск  
(место составления акта)

«10» июня 20 19 г.  
(дата)

16 ч. 25 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

управлением по охране и сохранению историко – культурного наследия  
Брянской области юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
№ 8-В/ФО

«10» июня 2019 г. по адресу: Брянская область, г. Севск, ул. Некрасова, д.  
24

(место проведения проверки)

на основании приказа управления от 29.05.2019 № 2-1/37 «О проведении  
внеплановой выездной проверки соблюдения законодательства об охране и  
сохранении объектов культурного наследия в отношении Православной  
Религиозной Организации Кресто-Воздвиженский Женский Епархиальный  
Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви»,  
подписанного начальником управления по охране и сохранению историко-  
культурного наследия Брянской области Константином Владимировичем  
Волковым

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

проведена внеплановая выездная проверка в отношении Православной  
Религиозной Организации Кресто-Воздвиженский Женский Епархиальный  
Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви».

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Продолжительность проверки: 1 рабочий день  
(дней/часов)

Акт составлен: сотрудником управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):

Михаева Нина Васильевна

Михаева 10.06.2019

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее (ие) проверку: Кочетова Ирина Александровна, советник отдела охраны объектов культурного наследия федерального значения управления по охране и сохранению историко – культурного наследия Брянской области.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Игуменья Афанасия (Личаева Нина Васильевна) - настоятельница

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлены следующие сведения о проверяемом лице:**

ИНН: 3226004010.

ОГРН: 1033200001790.

Дата государственной регистрации: 26.05.2000.

Адрес: 242440, Брянская область, г. Севск, ул. Некрасова, д. 24.

**При проведении проверки выявлено следующее.**

Согласно предписанию от 17.10.2018 № 9 об устранении выявленных нарушений в отношении объекта культурного наследия федерального значения

«Крестовоздвиженская церковь, XVIII-XIX вв.», подлежащего государственной охране в соответствии с Указом Президента РФ от 20.02.1995 № 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения», вынесенному по результатам проведенной управлением 17.10.2018 плановой выездной проверки в отношении Православной Религиозной Организации Кресто-Воздвиженский Женский Епархиальный Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви, являющейся фактическим пользователем объекта, последней предписано установить гипсовый маяк на трещину на стене здания (фасаде объекта культурного наследия федерального значения «Крестовоздвиженская церковь, XVIII-XIX вв.») и осуществлять непрерывный мониторинг за состоянием трещины с занесением информации о ней в специальный журнал.

На момент проведения внеплановой выездной проверки 10.06.2019 с целью контроля за исполнением вышеуказанного предписания на трещине, образованной на фасаде объекта и цоколе, гипсовой маяк не установлен.

Журнал для занесения информации по мониторингу указанной трещины не предъявлен.

По состоянию на 10.06.2019 управлением установлен факт невыполнения ранее выданного Православной Религиозной Организацией Кресто-Воздвиженский Женский Епархиальный Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви предписания.

### **В результате проведения проверки:**

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- требований к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, установленных статьями 47.3, 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в части, касающейся обязательств сохранять и поддерживать объект в надлежащем техническом состоянии.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного надзора, органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- предписания от 17.10.2018 № 9.

Не выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов).

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),



**УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Фокина, д. 31, г. Брянск, 241050

Тел. / факс 67-50-57, E-mail: UIKN32@yandex.ru

ОКПО 02884457, ОГРН 1163256057513, ИНН/КПП 3257042953/325701001

**ПРЕДПИСАНИЕ № 4-В/ФО  
от 10.06.2019**

В соответствии с подпунктом 3 пункта 6 статьи 11 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

на основании проведенной 10 июня 2019 года внеплановой выездной проверки

в отношении Православной Религиозной Организацией Кресто – Воздвиженский Женский Епархиальный Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви  
(наименование проверяемого юридического лица)


в целях устранения выявленных нарушений законодательства Российской Федерации об объектах культурного наследия Православной Религиозной Организацией Кресто-Воздвиженский Женский Епархиальный Монастырь города Севска Брянской Епархии Русской Православной Церкви необходимо:

№ п/п	Наименование мероприятия	Статья нормативного правового акта, обосновывающая требование	Срок исполнения
1	2	3	4

1.	Установить гипсовый маяк на трещину на стене здания (фасаде объекта культурного наследия федерального значения «Крестовоздвиженская церковь, XVIII-XIX вв.») и осуществлять непрерывный мониторинг за состоянием трещины с занесением информации о ней в специальный журнал	Ст. 40, 47.3, 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»	15.01.2020
----	---	--	------------

Невыполнение требований предписания влечет за собой ответственность по статье 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Советник отдела охраны  
объектов культурного наследия  
федерального значения управления



И.А. Кочетова

Предписание к исполнению получил:

наместникша монастыря иеромонах Арсений  
(Мигалов)

(наименование должности руководителя (законного представителя) проверяемого юридического лица)

и. Арсений Мигалов  
(подпись) (расшифровка  
подписи)

20.06.2019г.  
(дата)

Гипсовый маяк на трещину установлен  
13.06.2019г.  
Настоятельница монастыря: и. Арсений