

**Государственная историко-культурная экспертиза
научно-проектной документации «Проектная документация для
проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия
«Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)»,
Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.**



2017 г.

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

Настоящий Акт историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, составлен в соответствие с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07. 2009 г. № 569 (ред. от 09.06.2015 г.).

Дата начала проведения экспертизы: 18.09.2017 г.

Дата окончания проведения экспертизы: 29.09.2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Астрахань, Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», г. Пермь.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» (ООО «Наследие»), г. Пермь. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.

Исполнители экспертизы: Комиссия по проведению историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, в составе которой аттестованные эксперты по проведению государственной историко-культурной экспертизы: Тихонов А.В., Горлова Л.К., Левитан И.Б.

Сведения об экспертах:

Председатель экспертной комиссии

фамилия, имя и отчество	Тихонов Александр Владимирович
образование	Среднее специальное
специальность	Архитектор-реставратор
стаж работы	29 лет
учёная степень, звание	Почётный архитектор России
место работы и должность	ГАУ АО «НПУ «Наследие» (г. Астрахань) Эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы
реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ от 16.06.2015 г. № 1793
объекты экспертизы	Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

Ответственный секретарь

фамилия, имя и отчество	Горлова Людмила Константиновна
специальность	Архитектор
образование	Высшее
стаж работы	34 года
учёная степень	Нет
место работы и должность	ГАУ АО «НПУ «Наследие» (г. Астрахань) Ведущий архитектор сектора учётной документации и мониторинга
реквизиты аттестации	Приказ Министерства культуры РФ об аттестации от 16.06.2015 г. № 1793
объекты экспертизы:	- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр; - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Эксперт

фамилия, имя и отчество	Левитан Ирина Борисовна
образование	Высшее
специальность	История
стаж работы	11 лет
учёная степень, звание	Нет
место работы и должность	ООО «Дирекция Астраханского отделения

	кафедры Юнеско по сохранению градостроительных и архитектурных памятников». Специалист по экспертизе объектов исторических и культурных ценностей.
реквизиты аттестации:	Приказ Министерства культуры РФ от 20.01.2016 г. № 212
объекты экспертизы:	Проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.

Объект экспертизы:

Научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

Цель экспертизы:

- Определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) представленной научно-проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия;

- Определение возможности проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

Перечень документов, предоставленных Заказчиком на экспертизу:

1. Научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, в составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

Книга 1. Исходно-разрешительная документация.
Книга 2. Фотофиксационные материалы.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования.
Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования.
Книга 3. Инженерно-технические исследования.
Книга 4. Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.

Стадия I. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта).

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

Книга 2. Архитектурные решения.

Книга 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Стадия II. Проект.

Книга 1. Пояснительная записка.

Книга 2. Архитектурные решения.

Книга 3. Конструктивные решения.

Книга 5. Проект организации реставрации.

Книга 6. Сводный сметный расчёт.

Книга 8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Книга 9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация.

Книга 1. Рабочие чертежи.

Книга 2. Сметная документация.

2. Государственный контракт № 0267-ЦР/10-17 на выполнение научно-проектных работ на объектах культурного наследия, находящихся в федеральной собственности от 26 июня 2017 г.

3. Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.

4. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, № 2016, выданное управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры Брянской области.

5. Разрешение на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 1-7/10/2017 от 07 августа 2017 г.

6. Охранное обязательство от 24.02.2016 г. № 390 собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённое приказом департамента культуры Брянской области от 24.02.2016 г. № 0111/71.

7. Акт технического состояния объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации от 30 августа 2017 г.

8. Предварительное инженерное заключение и рекомендации на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», расположенного по адресу: Брянская область, Почепский район, с. Красный рог. Составлено по состоянию на август 2017 г.

9. Программа научно-проектных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

10. Акт определения влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, от 30 августа 2017 г.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Эксперты не имеют родственных связей с заказчиком; не состоят в трудовых отношениях с заказчиком; не имеют долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком; не владеют ценными бумагами, акциями заказчика; не заинтересованы в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего Акта экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя и третьих лиц.

Сведения о проведённых исследованиях:

В процессе проведения экспертизы членами экспертной комиссии произведены следующие исследования:

1. Проведено изучение и анализ проектной документации, представленной на экспертизу.

2. Осуществлён сравнительный анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по объекту экспертизы, включающего документы, принятые от Заказчика, а также исследование дополнительно собранных материалов, в том числе архивных материалов и библиографических источников.

3. Осуществлено обсуждение результатов проведённых исследований и обмен сформированными мнениями экспертов, обобщены мнения экспертов.

Указанные исследования проведены с применением методов историко-архивного, историко-архитектурного и инженерно-технического анализа в объёме, достаточном для вывода государственной историко-культурной экспертизы.

**Факты и сведения, выявленные и установленные в результате
проведённых исследований:**

Экспертной комиссией рассмотрена научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817 - 1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, выполненная ООО «Наследие» (Лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.).

Проектные работы осуществлялись на основании:

- Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, № 2016, выданное управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры Брянской области.

- Разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия № 1-7/10/2017 от 07 августа 2017 г.

- Государственного контракта № 0267-ЦР/10-17 на выполнение научно-проектных работ на объектах культурного наследия, находящихся в федеральной собственности от 26 июня 2017 г.

- Охранного обязательства от 24.02.2016 г. № 390 собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включённого в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверждённого приказом департамента культуры Брянской области от 24.02.2016 г. № 0111/71.

В процессе экспертизы использованы необходимые сведения об объекте культурного наследия, содержащиеся в представленных на экспертизу документах.

Краткие сведения о времени возникновения объекта культурного наследия и
связанных с ним исторических событиях

Краснорогское сельское поселение Почепского района Брянской области расположено в восточной части Почепского района в 25 км от районного центра и юго-западной части Брянской области в 60 км от областного центра г. Брянска. По территории протекает река Рожок. Расстояние от административного центра до г. Почепа 25 км. Расстояние от

административного центра до г. Брянска 60 км. К западу от Брянска находится старинное, известное с XVII века, село Красный Рог.

До 1918 года Красный Рог входил в состав Черниговской губернии Малороссии, поэтому его история тесно связана с историей Украины. Красный Рог был одним из многочисленных селений, относившихся к ранговым гетманским владениям, которыми они пользовались только на время исполнения своей должности. Последним гетманом Украины был брат морганатического мужа императрицы Елизаветы Петровны Григорий Алексеевич Разумовский.

После неудачной попытки графа Разумовского в 1763 – 1764 годах добиться признания гетманства наследственным в своей фамилии, императрица Екатерина II упраздняет звание и должность малороссийского гетмана, а затем ликвидирует и автономию Малороссии. В качестве компенсации Разумовскому были пожалованы в наследственную собственность город Почеп с бывшими гетманскими владениями, в том числе и с селом Красный Рог, в котором насчитывалось 140 дворов. Усадьба расположена недалеко от села на правом низком берегу реки Рожок (приток реки Судость).

В царствование Екатерины II окрестные земли, как и сам город Почеп (Брянской области), относились к обширным владениям бывшего малороссийского гетмана Кирилла Разумовского и его сына Алексея. В начале 1780-х годов граф Разумовский покидает Петербург и удаляется в свои малороссийские земли, избрав Почеп местом своего постоянного пребывания.

В 1803 году граф К. Г. Разумовский умирает и новым владельцем Почеп и Красного Рога становится его сын Алексей, вскоре ставший министром народного просвещения.

В 1822 году А. К. Разумовский умирает, оставив состояние своему многочисленному потомству – законным и побочным детям. В число последних входила мать будущего поэта, вышедшая в конце 1816 года замуж за графа К. П. Толстого, и её братья, получившие фамилию Перовских.

Красный Рог с окрестностями (около 26 тыс. десятин) переходит в собственность Льва и Василия Алексеевичей Перовских. Василий и Лев Перовские также сыграли определённую роль в жизни поэта. Лев Перовский стал впоследствии министром внутренних дел, а затем – министром уделов. Благодаря его связям Алёша Толстой был допущен в круг друзей цесаревича Александра, навсегда сохранившего расположение к поэту. Василий Перовский, оренбургский генерал-губернатор, был известным колониальным деятелем, способствовавшим началу марша России на Туркестан, завершившегося покорением последнего при Александре II. За свои заслуги Василий и Лев были пожалованы в графское достоинство.

В 1825 г. в усадьбах Красный Рог и Погорельцы поселился их брат Алексей – известный литератор, публиковавшийся под псевдонимом «Антоний Погорельский». После разрыва с мужем сюда приехала воспитывать маленького сына и его сестра, графиня Анна Толстая (1799 – 1857). Вслед за

смертью брата она становится в 1837 г. (или 1835) полновластной хозяйкой Красного Рога.

С этого момента начинается так называемый «мемориальный период» в истории усадьбы Красный Рог, период непосредственно связанный с жизнью и творчеством А. К. Толстого.

После смерти матери и выхода в отставку (1861 г.) он переезжает на постоянное жительство в Красный Рог. Здесь он работает над поэмами и драматическими сочинениями на исторические темы. Уйдя в отставку, в основном жил в своих имениях, уделяя мало внимания хозяйству, и постепенно разорился. Ухудшилось и состояние его здоровья. В возрасте 58 лет А. Толстой 28 сентября (10 октября н.с.) 1875 года скончался в имении Красный Рог Черниговской губернии.

Граф Алексей Константинович Толстой – уникальное явление в русской литературе: прозаик, поэт, драматург, сатирик, создатель нового литературного жанра – исторической баллады, один из творцов образа Козьмы Пруtkова, а также притч, былин и переводов произведений ряда европейских поэтов. Широкий творческий диапазон характеризует одарённость его натуры, а жизненная позиция свидетельствует о незаурядности его личности.

Над речкой Рожок расположена деревянная церковь Успения, построенная в 1777 году на средства крестьян Красного Рога, на месте ранее существовавшей и пришедшей в полную ветхость сельской церкви.

В ограде, рядом с храмом, к северо-востоку расположена часовня-усыпальница Алексея Константиновича и Софьи Андреевны Толстых.

Алексей Константинович наказывал, чтобы его похоронили в дубовом гробу, но, когда из Брянска привезли заказанный, оказалось, что он мал для богатырского тела. Сколотили сосновый, и похоронили на сельском кладбище возле Успенской церкви. Впоследствии прибыл из Парижа металлический саркофаг, в который поместили сосновый гроб. Над могилой поэта, стараниями его вдовы, была возведена кирпичная часовня-склеп. Когда через 20 лет в Португалии умерла Софья Андреевна, её тело положили рядом с мужем, после чего вход в склеп был закрыт и замурован.

После была смена нескольких поколений хозяев, в том числе после 1917 года в поместье недолгое время существовала коммуна местных крестьян. Затем, с 1920 по 1927 годы, в усадьбе находилась еврейская коммуна «Лениндорф», после чего, вплоть до войны 1941 года, в усадьбе располагался «Дом отдыха им. ВЛКСМ». В 1941 году Красный Рог оказался в зоне фашистской оккупации и военные действия добавили к разрушениям и утратам периода гражданской войны и последующих лет новые: в рождественскую ночь с 1941 на 1942 год сгорел главный дом и некоторые другие постройки, пострадал парк.

После войны дом отдыха на территории усадьбы был возобновлён и существовал до недавнего времени, как пансионат с лечением «Красный Рог». Активность руководства дома отдыха – пансионата привела к тому, что в границах усадьбы появилось множество сооружений, не соответствующих мемориальному характеру комплекса. Некоторые исторические постройки, используемые пансионатом, подверглись искажениям. Тем не менее,

многолетнее функционирование на территории усадьбы дома отдыха объективно способствовало сохранению парка Разумовских-Толстых.

В 1967 году к 150-летию со дня рождения А. К. Толстого в западном флигеле открылся мемориальный музей поэта, который в настоящее время именуется Литературно-мемориальный музей им. А.К. Толстого.

Литературное наследие А.К. Толстого занимает значительное место в русской и мировой литературе, а литературно-мемориальный музей им. А.К. Толстого одно из наиболее посещаемых мест в Брянской области, литературная достопримечательность Брянщины. Часовня-склеп представляет в настоящее время главный мемориальный объект Красного Рога.

Общие сведения, описание объекта культурного наследия

Усадьба в селе Красный Рог – единственная уцелевшая из всех усадеб А.К. Толстого.

В настоящее время на территории усадьбы сохранились следующие постройки, существовавшие в мемориальный период (1835-1875гг.): гостевой флигель, флигель С.А. Толстой, прачечная, погреб времён Разумовских. Главный дом был окружён четырьмя флигелями, но до наших дней сохранился только один. Сейчас здесь размещена экспозиция музея, представлены личные вещи А.К. Толстого и его семьи, книги, мебель, рукописи.

Строения музея-усадьбы окружены великолепным парком, сохранившим старинные аллеи и очаровательные липовые беседки-боскеты. В рощах и ландшафтных группах растут клён и липа, встречаются тёмный ясень, болотистый тополь, чёрная ольха, ель, сосна, осокорь, лиственница, ильм, черёмуха, рябина, бузина, лесной орешник, шиповник, а у поймы – чернотал и ива. А.К. Толстой любил этот парк и окрестный пейзаж. Живописные окрестности краснорогской усадьбы вдохновляли классика отечественной литературы на создание поэтических произведений.

Данным проектом разработаны решения по реставрации объекта – «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», входящего в состав музея-усадьбы.

Памятником «Могила А.К. Толстого» стала ещё в 1960 году, когда Постановлением Совета Министров РСФСР № 1327 (30.08.1960 г.) она была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ. Согласно Постановления, границы территории памятника проходят по существующим границам церковного участка, закреплённого оградой и древесными посадками. Общая площадь объекта культурного наследия федерального значения «Успенская церковь в селе Красный Рог» с мемориальным некрополем составляет 0,22 га.

Склеп представляет собой часовню – кирпичное без окон кубовидное здание с четырёхскатной железной крышей, увенчанное небольшим барабаном с луковичной главкой. С западной стороны к нему примыкает удлинённая пониженная пристройка, покрытая двухскатной железной

крышей, в которой и находятся захоронения. На одной стене часовни укреплена чугунная доска с выпуклой надписью: «Граф Алексей Константинович Толстой 28 сентября 1875 года». На противоположной стене – такая же доска с надписью: «Графиня Софья Андреевна Толстая 9 апреля 1892 года». Усыпальница окружена ажурной металлической решёткой высотой 50 см.

Сведения о предмете охраны объекта культурного наследия

Согласно охранному обязательству от 24.02.2016 г. № 390 на дату оформления охранного обязательства предмет охраны объекта культурного наследия не разработан. На основании проведённых сотрудниками ООО «Наследие» настоящих комплексных научных исследований, в качестве проекта предмета охраны объекта культурного наследия выделены:

• Градостроительные характеристики:

- местонахождение склепа: в селе Красный Рог, Почепского района, Брянской области;
- габариты, силуэт памятника на 1960 г.;
- секторы и направления видовых раскрытий, визуальные связи памятника.

• Архитектурные и конструктивные характеристики:

- объёмно-пространственная композиция на 1960 г.: кирпичное без окон кубовидное здание с четырёхскатной железной крышей, увенчанное небольшим барабаном с луковичной главкой, с западной стороны к которой примыкает удлинённая пониженная пристройка, покрытая двухскатной железной крышей, в которой находятся захоронения;
- конструктивное решение: стены памятника выполнены кирпичными на известковом растворе;
- виды отделки фасадных поверхностей: окраска по кирпичу, колером близким к красному;
- композиция и оформление фасадов;
- на одной стене часовни укреплена чугунная доска с выпуклой надписью: «Граф Алексей Константинович Толстой 28 сентября 1875 года». На противоположной стене – такая же доска с надписью: «Графиня Софья Андреевна Толстая 9 апреля 1892 года»;
- форма крыши. Кровля металлическая фальцовая с организованным водостоком. Цвет кровли и водосточных труб;
- расположение, материал и габариты дверного проёма.

Результаты обследования:

В процессе работы проводились историко-архивные и библиографические исследования, историко-архитектурные натурные исследования и инженерно-технологические обследования строительных и отделочных материалов.

Обследование проводилось в августе 2017 года путём осмотра доступных для обследования элементов и деталей, фотофиксации дефектов, вскрытий, зондирования и проведения лабораторных испытаний методом неразрушающего контроля.

Целью данного обследования являлось:

- проведение инженерно-технологических обследований строительных и отделочных материалов объекта культурного наследия, в объёме, необходимом для определения его фактического состояния;
- оценка пригодности строительных конструкций объекта для дальнейшей безопасной эксплуатации;
- выдача рекомендаций для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

Сведения о техническом состоянии объекта культурного наследия.

При проведении обследования в несущих и ограждающих конструкциях сооружения зафиксированы повреждения, снижающие его несущую способность, надёжность и долговечность:

Отмостка.

Обследование отмостки производилось путём её осмотра. В ходе осмотра было установлено, что отмостка по всему периметру сооружения выполнена из щебня по бетонной стяжке. При освидетельствовании отмостки характерных дефектов и повреждений, свидетельствующих о её неудовлетворительном состоянии, не обнаружено.

В целом техническое состояние отмостки оценивается как – **работоспособное.**

Наружные стены.

Обследование стен производилось путём их осмотра, фотофиксации дефектов, методом зондирования и проведения лабораторных испытаний методом неразрушающего контроля. В результате лабораторных исследований было установлено, что керамический кирпич соответствует марке М 150.

При освидетельствовании стен, зафиксированы следующие повреждения:

- вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 3,0 мм в кирпичной кладке несущих стен;
- локальные участки общей площадью до 1,2 м² со следами биопоражения кирпичной кладки;
- разрушение (отсутствие) лакокрасочного покрытия наружных поверхностей стен общей площадью до 13,5 м²;
- выкрашивание известково-песчаного раствора из кладочных швов кирпичной кладки;
- повсеместное загрязнение поверхности кирпича общеатмосферными пылевыми и плотно сажистыми типами загрязнителей, имеющих различную степень проникновения;

– повсеместная покраска различными типами красок.

Общее техническое состояние стен в осях А/3-1, Б/1-3 – **ограниченно-работоспособное** на остальных участках – **работоспособное**.

Кровля.

Обследование конструкций кровли производилось путём визуального осмотра и фотофиксации дефектов. В результате обследования было установлено, что кровля объекта имеет разную форму. Кровля часовни четырёхскатная, увенчанная небольшим барабаном с луковичной главкой, кровля склепа двухскатная. Покрытие выполнено из плоских металлических листов на фальцовом соединении.

Основными дефектами и повреждениями кровли являются:

- в осях А-Б/3 отсутствует наружный организованный отвод воды с кровли;
- отсутствие водосточных труб в осях А/2, Б/2, наружного организованного отвода воды с кровли склепа;
- примыкание кровли склепа к кирпичной стене часовни, в осях А-Б/2, выполнено негерметично и не в соответствии с действующими нормами;
- повсеместные локальные участки с механическими повреждениями (вмятины глубиной до 10 мм), разрушением антикоррозионного покрытия и поверхностной коррозией металлических кровельных листов.

Техническое состояние кровли оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

Дверь.

Обследование двери производилось путём её осмотра и фотофиксации дефектов и повреждений. Входная дверь – распашная, кованая, арочная двустворчатая.

Основными дефектами и повреждениями двери являются:

- многочисленные вмятины глубиной до 10 мм в металлическом полотне двери;
- многочисленные слои лакокрасочного покрытия дверного полотна.

Общее техническое состояние двери оценивается как **работоспособное**.

Металлическое ограждение.

Обследование металлического ограждения производилось путём его осмотра и фотофиксации дефектов. Пролёт ограждения состоит из прутьев диаметром 15 мм которые крепятся к балкам прямоугольного сечения (30x11 мм). Пролёт опирается на металлические стойки диаметром 50 мм, все узлы выполнены при помощи сварки.

Основными дефектами и повреждениями металлического ограждения являются:

- отсутствие прутков (3 шт.) в пролётах металлического ограждения могилы;
- повсеместное разрушение лакокрасочного покрытия элементов;
- ограждения могилы.

Общее техническое состояние ограждения оценивается как **работоспособное**.

Прочие конструкции.

В состав прочих конструкций включён наземный, бетонный водосточный лоток. Обследование лотка производилось путём его осмотра и фотофиксации дефектов.

Основными дефектом лотка является его смещение с оси водосточной трубы, вследствие чего отвод дождевой воды от сооружения не производится.

Выявленные многочисленные дефекты требуют выполнения мероприятий по устранению причин их развития, а также производства ремонтных работ.

В ходе проведения комплексных научных исследований выявлено следующее:

- При исследовании конструкций стен, выявлено несоответствие существующей отделки западного фасада склепа (выполненной штукатуркой с расшивкой под кирпич), с первоначальной отделкой (выполненной окраской по кирпичу).
- Согласно исторических сведений, ограда памятника была ажурная.
- Отсутствует доступ для исследования внутренней части памятника, поэтому при замене кровельного покрытия, по возможности, предусмотреть работы по дополнительному исследованию конструкций крыши и обрешётки, а также в целом внутреннего пространства памятника.

На основании анализа зафиксированных дефектов и повреждений, техническое состояние обследуемых строительных конструкций памятника:

- фундаментов: **ограниченно-работоспособное;**
- отмостки: **работоспособное;**
- наружных стен: в осях А/3-1, Б/1-3 – **ограниченно-работоспособное;** на остальных участках – **работоспособное;**
- кровли: **ограниченно-работоспособное;**
- дверей: **работоспособное;**
- металлического ограждения: **работоспособное.**

Проектные решения:

Научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог разработана на основании натурных и историко-культурных исследований в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации № 2016 г., выданным управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры Брянской области.

Проектом предусмотрены следующие работы:

- ремонт фасадов;
- реставрация надгробных плит;
- реставрация металлической входной двери;
- ремонт кровли;
- ремонт металлического ограждения.

При комплексном ремонте архитектурного облика памятника в целом проектом предусматривается произвести: гидropескоструйную очистку фасадов; расшивку и зачеканку трещин; в местах сколов и выбоин отдельных кирпичей – восстановление утраченных элементов реставрационным раствором; обработку повреждённых участков кирпичной кладки биоцидным раствором; установку металлических маяков на заделанные трещины с наблюдением до двух сезонов; окраску стен фасадов согласно цветовому решению.

Надгробные плиты подвергаются гидropескоструйной очистке с последующей огрунтовкой поверхности и окраской полотен краской «Нержамет» согласно цветовому решению; после завершения окрашивания поверхности надгробных плит выделяются детали (орнамент надписи, обрамление с помощью трафарета) и наносится жёлто-золотая краска MAXI COLOR.

Металлическая входная дверь очищается от существующего лакокрасочного покрытия с помощью гидropескоструйного аппарата; производится огрунтовка поверхности, шпатлёвка вмятин, окраска основного полотна краской «Нержамет» согласно цветовому решению; после завершения окрашивания поверхности выделяются детали (кресты) и наносится жёлто-золотая краска MAXI COLOR.

Производится демонтаж стальной фальцовой кровли, демонтаж водосточных желобов и труб; после демонтажа стального кровельного покрытия предусматривается: осмотр деревянных конструкций кровли на факт их технического состояния; обработка обрешётки и несущих деревянных конструкции кровли огнеобезопасным составом; монтаж новых кровельных оцинкованных листов с полимерным покрытием, $t=0,7\text{мм}$; устройство новых водоотводов и водостоков из оцинкованной стали с полимерным покрытием под медь.

Металлическое ограждение очищается от существующего лакокрасочного покрытия с помощью шлифовальной машины, скребков и металлических щёток; производится: изготовление металлических прутков; приварка с помощью электросварки элементов в местах утрат; окраска металлического ограждения краской «Нержамет».

Все ремонтные работы выполняются на основании разработанных проектом методических рекомендаций.

Перечень использованной специальной, технической и справочной литературы:

1. Гр. Толстой Алексей Константинович // Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 25-е января 1875 года. – СПб.: Типография Правительствующего сената, 1875. – С. 711.
2. Коровин В. Л. Толстой, Алексей Константинович // Энциклопедия Кругосвет.
3. Левенстим А. А. Граф А. К. Толстой, его жизнь и произведения. // Вестник Европы. 1906. – № 10. – С. 487–520; № 11. – С. 66–99.
4. Толстой Алексей Константинович // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. – Т. 26. – М.: Советская энциклопедия, 1977.
5. Кабанова А. П. «Любови крылья вознесли...» (185 лет со дня рождения А. К. Толстого) // «Дельфис» – № 30(2). – 2002.
6. Трушкин М.Д. А.К.Толстой и мир русской дворянской усадьбы. – М., 2009.
13. Васильчиков А.А. Семейство Разумовских. СПб., 1880. Т. 2. С. 45.
14. Цапенко М. Земля Брянская. – М.: Искусство, 1972. – С. 35–38.
15. Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР: Брянская область. – М., 1977. – С. 59–60.
16. «Свод памятников архитектуры и искусства России. Брянская область», 1998 год.
17. Музеи России: Путеводитель / А. В. Лаврентьев, И. Б. Пуришев, А. А. Турилов; составитель Ю. М. Кириллова. – М.: Профиздат, 1984. – 352 с. – (Сто путей – сто дорог). – 100 000 экз. (в пер.)
18. <http://krasnyrog.bryansk-museum.ru>
19. <http://www.museum.ru/M1793>
20. <http://www.m-necropol.ru/tolstoi-al-konst.html>
21. <http://www.sinergia-lib.ru>
22. Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
23. Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
24. Федеральный закон № 315-ФЗ от 22.10.2014 г. о внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.
25. ГОСТ Р 55528-2013. Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
26. ГОСТ Р 55567-2013. Порядок организации и введения инженерно-технических исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования.
27. Федеральный закон от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
28. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

29. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.
30. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.
31. Федеральный закон от 30.12.09 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
32. ГОСТ 31937-2011. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
33. СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений.
34. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
35. СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.
36. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.
37. СП 16.13330.2010. Стальные конструкции.
38. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (с Изменениями N 1, 2).
39. Атлас дефектов и повреждений эксплуатируемых строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / К.И. Еремин, С.А. Матвейошкин, Е.Л. Алексеева. – Магнитогорск, 2010. – 162 с.
40. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий. АО «ЦНИИПромзданий». М., 1997.
41. Пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий, М. 1999 г.
42. Рекомендации по оценке состояния и усилению строительных конструкций по внешним признакам / ЦНИИПромзданий. – М., 1989. – 112 с.

Обоснование выводов экспертизы:

Выводы экспертизы базируются на фактах и сведениях, выявленных и установленных в результате проведенных исследований.

Представленная на экспертизу научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, содержит необходимые материалы и документы, а также проектные решения, направленные на решение задач по сохранению объекта культурного наследия. В процессе подготовки документации были выполнены историко-библиографические и архивные исследования, подобран иллюстративный материал по памятнику. Были проведены натурные исследования.

Экспертной комиссией при проведении экспертизы научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, выполненной ООО «Наследие» (лицензия Министерства

культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.), выявлено следующее:

1. Состав и содержание разделов проектной документации соответствуют требованиям и рекомендациям действующих норм и правил, в том числе требованиям ГОСТ Р 55528-2013 «Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования».

2. Проект разработан на основании Задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации, № 2016, выданного управлением по охране и сохранению историко-культурного наследия департамента культуры Брянской области. Проектные предложения, содержащиеся в проекте, разработаны на основании данных, полученных в ходе выполнения комплексных научных исследований, проведённых с целью восстановления исторического облика памятника истории и культуры и направлены на его сохранение.

3. Проектная документация не противоречит требованиям Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», соответствует принятым техническим регламентам, техническим условиям и стандартам. Проектная документация содержит необходимые материалы и сведения, достаточные для обоснования принятых проектных решений, направленных на прежде всего на соблюдение принципов сохранения объекта культурного наследия.

Предложенные проектные решения улучшат технические и эстетические характеристики объекта, обеспечив сохранение прочностных характеристик конструктивных элементов объекта.

Замечания и рекомендации экспертов по составу документации, сделанные в процессе проведения экспертизы, учтены.

Вывод экспертизы:

Учитывая изложенное, Экспертная комиссия считает, что представленная на экспертизу научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, разработанная ООО «Наследие» (г. Пермь), соответствует (**положительное заключение**) требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия и рекомендуется к согласованию в установленном порядке.




Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с представленной научно-проектной документацией Экспертная комиссия считает **возможным**.

Мы, нижеподписавшиеся, экспертная комиссия в составе председателя комиссии Тихонова Александра Владимировича, ответственного секретаря Горловой Людмилы Константиновны и члена комиссии Левитан Ирины Борисовны в соответствии с законодательством Российской Федерации признаем свою ответственность за соблюдение принципов проведения экспертизы, установленных статьей 29 Федерального закона и за достоверность и обоснованность сведений, изложенных в настоящем заключении экспертизы, в соответствии с пунктом 19 «д» Положения.

Настоящим подтверждаем, что мы предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой нам известно и понятно.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу с приложениями, прилагаемыми к настоящему Акту, являющимися его неотъемлемой частью.

Подписи экспертов:

Председатель экспертной комиссии		Тихонов А.В.
Ответственный секретарь экспертной комиссии		Горлова Л.К.
Эксперт		Левитан И.Б.

Дата оформления заключения экспертизы (настоящего Акта) 29.09.2017 г.

Перечень приложений к заключению экспертизы:

- Протокол № 01 организационного заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации – на 4 листах;
- Протокол № 02 итогового заседания экспертной комиссии по вопросу рассмотрения проектной документации – на 2 листах;
- копия договора на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы между ООО «Наследие» и экспертом Тихоновым А.В. – на 4 листах;
- копия договора на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы между ООО «Наследие» и экспертом Горловой Л.К. – на 4 листах;

- копия договора на оказание услуг по проведению государственной историко-культурной экспертизы между ООО «Наследие» и экспертом Левитан И.Б. – на 4 листах.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**к акту государственной историко-культурной экспертизы
научно-проектной документации «Проектная документация для
проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия
«Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)»,
Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.**

ПРОТОКОЛ № 01

организационного заседания экспертной комиссии, проводящей историко-культурную экспертизу научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

г. Астрахань

18.09.2017 г.

Присутствовали:

- Тихонов Александр Владимирович – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт;

Повестка дня:

1. Создание и утверждение состава членов Экспертной Комиссии по выполнению государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.
2. Выборы председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.
4. Об объекте и целях экспертизы.
5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.
6. Об определении основных направлений работы экспертов.
7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить экспертную комиссию в следующем составе:

- Тихонов Александр Владимирович – государственный эксперт;
- Горлова Людмила Константиновна – государственный эксперт;
- Левитан Ирина Борисовна – государственный эксперт;

Решение принято единогласно.

2. О выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной Комиссии.

Решили:

Избрать председателем Экспертной комиссии Тихонова А. В.

Избрать ответственным секретарем Экспертной комиссии Горлову Л. К.

Вопрос о выборе председателя и ответственного секретаря Экспертной комиссии был поставлен на голосование. Решение принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений Экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется нормами Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569, а также настоящим порядком;

2) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме консультаций и обсуждений;

3) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов;

4) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:

- протокол организационного заседания;

- протокол итогового заседания.

Протоколы заседаний подписываются членами экспертной комиссии.

Решение принято единогласно.

4. О предмете и целях экспертизы.

А. В. Тихонов сообщил членам комиссии, что объектом экспертизы является научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

Целью экспертизы является определение соответствия (положительное заключение) или несоответствия (отрицательное заключение) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», г. Пермь.

Ответственный секретарь Экспертной комиссии Горлова Л. К. уведомила членов комиссии о том, что от Заказчика получена научно-проектная документация «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог, разработанная обществом с ограниченной ответственностью «Наследие», г. Пермь (ООО «Наследие», лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.) в следующем составе:

Раздел 1. Предварительные работы.

Книга 1. Исходно-разрешительная документация.

Книга 2. Фотофиксационные материалы.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Книга 1. Историко-архивные и библиографические исследования.

Книга 2. Историко-архитектурные натурные исследования.

Книга 3. Инженерно-технические исследования.

Книга 4. Отчёт по комплексным научным исследованиям.

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления.

Стадия I. Эскизный проект (архитектурные и конструктивные решения проекта).

Книга 1. Пояснительная записка с обоснованием проектных решений.

Книга 2. Архитектурные решения.

Книга 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения.

Стадия II. Проект.

Книга 1. Пояснительная записка.

Книга 2. Архитектурные решения.

Книга 3. Конструктивные решения.

Книга 5. Проект организации реставрации.

Книга 6. Сводный сметный расчёт.

Книга 8. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Книга 9. Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам культурного наследия.

Раздел 4. Рабочая научно-проектная документация.

Книга 1. Рабочие чертежи.

Книга 2. Сметная документация.

Решили:

Принять на рассмотрение Экспертной комиссии научно-проектную документацию «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

5. Об определении перечня документов, запрашиваемых у Заказчика для проведения экспертизы.

Решили:

В случае возникновения вопросов запрашивать у Заказчика дополнительные материалы в рабочем порядке.

Решение принято единогласно.

6. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили:

Определить следующие направления работы экспертов:

А. В. Тихонов проводит комплексный анализ представленных Заказчиком документов с позиции научно-методического соответствия содержания материалов по разделам, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

Л. К. Горлова проводит анализ историко-культурных характеристик объектов культурного наследия, научно-методический анализ представленных материалов, рассматривает предлагаемые проектные решения и докладывает членам комиссии предварительные результаты рассмотрения.

И. Б. Левитан проверяет соответствие документации нормам действующего законодательства Российской Федерации в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия и обобщает материалы экспертных заключений членов комиссии.

Решение принято единогласно.

7. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить календарный план работы экспертной комиссии:

18 сентября 2017 г. - организационное заседание экспертной комиссии.

Ответственные исполнители:

А. В. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

29 сентября 2017 г. - итоговое заседание экспертной комиссии. Оформление и подписание Акта экспертизы.

Ответственные исполнители:

А. В. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.


29 сентября 2017 г. - передача Заказчику 3-х экземпляров Акта экспертизы со всеми приложенными документами и материалами.

Ответственные исполнители:

А. В. Тихонов;

Л. К. Горлова;

И. Б. Левитан.

Председатель Экспертной Комиссии _____  А. В. Тихонов

Ответственный секретарь Экспертной Комиссии _____  Л. К. Горлова

Член Экспертной Комиссии _____  И. Б. Левитан

ПРОТОКОЛ № 02

Итогового заседания экспертной комиссии, проводящей государственную историко-культурную экспертизу научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

г. Астрахань

29.09. 2017г.

Присутствовали:

Государственный эксперт,
председатель Экспертной комиссии

Тихонов Александр Владимирович

Государственный эксперт,
ответственный секретарь
Экспертной комиссии

Горлова Людмила Константиновна

Государственный эксперт,
член Экспертной комиссии

Левитан Ирина Борисовна

Повестка дня:

1. Рассмотрение государственной историко-культурной экспертизой научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.

Заказчик экспертизы: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», г. Пермь.

Разработчик Проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», г. Пермь (ООО «Наследие», лицензия Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации № МКРФ 03557 от 22 июня 2016 г.).

2. Согласование заключительных выводов экспертизы и подписание заключения (Акта) государственной историко-культурной экспертизы членами экспертной комиссии (А. В. Тихонов, Л. К. Горлова, И. Б. Левитан).

3. Принятие решения о передаче подписанного Акта государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Принятие решения:

1. Члены Экспертной комиссии (Тихонов А. В., Горлова Л. К., Левитан И. Б.):

- согласились с материалами научно-проектной документации «Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный Рог.
- представили оформленный текст заключения экспертизы (Акта) с формулировкой заключительных выводов.

Решили:

1. Произвести оформление и подписание оформленного заключения (Акта) в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

2. Передать 3 (три) экземпляра подписанного заключения (акта) государственной историко-культурной экспертизы Заказчику.

Председатель Экспертной комиссии:



А. В. Тихонов

Ответственный секретарь
Экспертной комиссии:



Л. К. Горлова

Член Экспертной комиссии:



И. Б. Левитан

43

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №

проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации

г. Астрахань

«18» сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», в лице генерального директора **Чурилина Евгения Владимировича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственный эксперт **Горлова Людмила Константиновна**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 16 июня 2015г. № 1793), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг (далее - Договор) Эксперт обязуется по заявлению Заказчика оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации: «**Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный рог**» (далее - проектная документация) с целью определения и оценки соответствия представленной документации существующим требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (далее – экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами.

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение (Акт) Экспертной комиссии о соответствии (**положительное заключение**) или о несоответствии (**отрицательное заключение**) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде на DVD-диске выдаётся на руки Заказчику или почтовым отправлением (заказным письмом).

2. Оплата услуг за проведение экспертизы и порядок расчётов

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 5000 (пять тысяч) 00 копеек.

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

2.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. Договора, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.

2.4. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом.

3. Срок проведения экспертизы

3.1. Срок проведения экспертизы составляет 15 рабочих дней. В случае изменения

условий Договора по соглашению сторон, максимальный срок проведения государственной историко-культурной экспертизы не может превышать 3-х месяцев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2. Срок проведения экспертизы исчисляется со дня передачи Заказчиком проектной документации Исполнителю- Эксперту.

3.3. Фактическое оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается подписанным сторонами Актом об оказании услуг.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки проектной документации, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы.

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы в судебном порядке.

Представлять в течение 14-ти календарных дней после получения заключения экспертизы заявление в свободной форме с указанием допущенных технических ошибок.

4.1.4. Направлять повторно на экспертизу проектную документацию после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на предмет охраны.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подписать и вернуть Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплатить услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по Акту об оказании услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

4.2.2. Представить Исполнителю проектную документацию, необходимую для проведения экспертизы на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

4.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя для обоснования принятых проектных решений дополнительные материалы на бумажных и электронных носителях в 3-х дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Эксперта.

4.2.4. Вносить изменения в проектную документацию при её несоответствии Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», иным нормативным актам.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика по обоснованию проектных решений дополнительные материалы.

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление технической документации, указанной в п.4.3.2, препятствует исполнению Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.3.4. Предоставить услугу Заказчику досрочно.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Оказать услуги лично, в составе Экспертной комиссии.

4.4.2. Проводить экспертизу проектной документации в сроки, установленные Договором и нормативными правовыми актами.

4.4.3. После оформления Договора, проведения экспертизы и подписания Акта об оказании услуг выдать Заказчику: положительное либо отрицательное заключение экспертизы на условиях настоящего Договора.

5. Порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию

При проведении экспертизы проектной документации оперативное внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Договором, но не позднее 2-х дневного срока до окончания экспертизы.

6. Порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления.

6.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно:

6.2.1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;

6.2.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.

6.3. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчётов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям, определёнными Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости десятидневный срок для их устранения.

6.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении Договора, о чём письменно уведомляет Заказчика в трёхдневный срок с момента истечения срока, установленного в п.6.3 Договора, с указанием мотивов принятого решения.

6.5. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя или Заказчика о расторжении.

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера.

7.3. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Конфиденциальность

8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

8.2. Исполнитель даёт согласие Заказчику на ручную и автоматизированную обработку в соответствии с федеральным законодательством своих персональных данных.

8.3. Заказчик обязуется обеспечить защиту персональных данных Исполнителя от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.

9. Заключительные положения

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты услуги и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.3. Исполнитель подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные ст. 10 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Условия заключённого Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Наследие»
ИНН 5905284615 КПП 590401001
Адрес (юридический/фактический):
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана 51а
Телефон (факс) (342) 2020867
e-mail: nasledie59@mail.ru
Р/С 40702810949770011225 в Пермском
отделении №6984/0260
Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк
России»,
К/С 30101810900000000603
БИК 045773603

Исполнитель:

Горлова Людмила Константиновна -
государственный эксперт
Паспорт РФ: серия 12 03 № 776288,
выдан 27.08.2003 г. Советским РОВД
гор. Астрахани.
Код подразделения 302-005.
Место регистрации: г. Астрахань,
ул. Челябинская, д. 22, кв. 61.
Наименование банка получателя:
Доп. офис № 8625/010 ПАО СБЕРБАНК
БИК 041203602
К/сч. 30101810500000000602
Адрес подразделения Банка по месту
ведения счёта карты: 414000, г. Астрахань,
Кировский район, ул. Кирова, 1, литер А,
помещение 2.
Получатель: Горлова Людмила Константиновна
Счёт получателя: 40817810605009630376
Номер банковской карты: 4276 0500 1239 8792

От Заказчика:



Чурилин Е.В.

От Исполнителя:

Горлова Л.К.

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № 42
проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации

г. Астрахань

«18» сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие» в лице генерального директора **Чурилина Евгения Владимировича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и государственный эксперт **Левитан Ирина Борисовна**, именуемая в дальнейшем «Исполнитель» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 20 января 2016г. № 2012), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг (далее - Договор) Эксперт обязуется по заявлению Заказчика оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации: «**Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный рог**» (далее - проектная документация) с целью определения и оценки соответствия представленной документации существующим требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (далее – экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами.

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение (Акт) Экспертной комиссии о соответствии (**положительное заключение**) или о несоответствии (**отрицательное заключение**) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде на DVD-диске выдаётся на руки Заказчику или почтовым отправлением (заказным письмом).

2. Оплата услуг за проведение экспертизы и порядок расчётов

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 5000 (пять тысяч д) 00 копеек

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

2.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. Договора, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.

2.4. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом.

3. Срок проведения экспертизы

3.1. Срок проведения экспертизы составляет 15 рабочих дней. В случае изменения

условий Договора по соглашению сторон, максимальный срок проведения государственной историко-культурной экспертизы не может превышать 3-х месяцев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2. Срок проведения экспертизы исчисляется со дня передачи Заказчиком проектной документации Исполнителю- Эксперту.

3.3. Фактическое оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается подписанным сторонами Актом об оказании услуг.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки проектной документации, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы.

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы в судебном порядке.

Представлять в течение 14-ти календарных дней после получения заключения экспертизы заявление в свободной форме с указанием допущенных технических ошибок.

4.1.4. Направлять повторно на экспертизу проектную документацию после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на предмет охраны.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подписать и вернуть Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплатить услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по Акту об оказании услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

4.2.2. Предоставить Исполнителю проектную документацию, необходимую для проведения экспертизы на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

4.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя для обоснования принятых проектных решений дополнительные материалы на бумажных и электронных носителях в 3-х дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Эксперта.

4.2.4. Вносить изменения в проектную документацию при её несоответствии Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», иным нормативным актам.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика по обоснованию проектных решений дополнительные материалы.

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление технической документации, указанной в п.4.3.2, препятствует исполнению Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.3.4. Предоставить услугу Заказчику досрочно.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Оказать услуги лично, в составе Экспертной комиссии.

4.4.2. Проводить экспертизу проектной документации в сроки, установленные Договором и нормативными правовыми актами.

4.4.3. После оформления Договора, проведения экспертизы и подписания Акта об оказании услуг выдать Заказчику: положительное либо отрицательное заключение экспертизы на условиях настоящего Договора.

5. Порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию

При проведении экспертизы проектной документации оперативное внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Договором, но не позднее 2-х дневного срока до окончания экспертизы.

6. Порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления.

6.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно:

6.2.1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;

6.2.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.

6.3. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчётов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям, определёнными Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости десятидневный срок для их устранения.

6.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении Договора, о чём письменно уведомляет Заказчика в трёхдневный срок с момента истечения срока, установленного в п.6.3 Договора, с указанием мотивов принятого решения.

6.5. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя или Заказчика о расторжении.

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера.

7.3. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Конфиденциальность

8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

8.2. Исполнитель даёт согласие Заказчику на ручную и автоматизированную обработку в соответствии с федеральным законодательством своих персональных данных.

8.3. Заказчик обязуется обеспечить защиту персональных данных Исполнителя от

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.

9. Заключительные положения

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты услуги и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.3. Исполнитель подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные ст. 10 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Условия заключённого Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие»
ИНН 5905284615 КПП 590401001
Адрес (юридический/фактический):
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана 51а
Телефон (факс) (342) 2020867
e-mail: nasledie59@mail.ru
Р/С 40702810949770011225 в Пермском
отделении №6984/0260
Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк
России»,
К/С 30101810900000000603
БИК 045773603

Исполнитель:

Левитан Ирина Борисовна -
государственный эксперт.
Паспорт РФ: серия 12 03 № 939512,
выдан 11.02.2005 г. Кировским РОВД
гор. Астрахани.
Код подразделения 302-001.
Место регистрации: г. Астрахань,
ул. Ленина, д. 50, кв. 4.
Наименование банка получателя:
Астраханское отделение № 8625
ПАО СБЕРБАНК г. Астрахань
БИК 041203602, ИНН7707083893,
КПП 301502001
К/сч. 30101810500000000602
Адрес подразделения Банка по месту ведения
счёта карты: 414000, г. Астрахань,
Кировский район, ул. Кирова, 1, литер А,
помещение 2.
Получатель: Левитан Ирина Борисовна
Счёт получателя: 40817810005009602962
Номер банковской карты: 4276 8050 1128 4461

От Исполнителя:

_____ Левитан И.Б.



_____ Чурилин Е.В.

41

ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ № _____
проведения государственной историко-культурной экспертизы проектной документации

г. Астрахань

«18» сентября 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Наследие», в лице генерального директора **Чурилина Евгения Владимировича**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», с одной стороны, и государственный эксперт **Тихонов Александр Владимирович**, именуемый в дальнейшем «**Исполнитель**» (Приказ об аттестации Министерства культуры Российской Федерации от 16 июня 2015г. № 1793), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору возмездного оказания услуг (далее - Договор) Эксперт обязуется по заявлению Заказчика оказать услуги по проведению государственной историко-культурной экспертизы проектной документации: «**Проектная документация для проведения реставрационных работ на объекте культурного наследия «Могила Толстого Алексея Константиновича (1817-1875)», Брянская область, Почепский район, с. Красный рог**» (далее - проектная документация) с целью определения и оценки соответствия представленной документации существующим требованиям законодательства Российской Федерации в сфере сохранения объектов культурного наследия, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации (далее – экспертиза) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами.

1.3. Результатом оказания услуг по Договору является заключение (Акт) Экспертной комиссии о соответствии (**положительное заключение**) или о несоответствии (**отрицательное заключение**) проектной документации требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

1.4. Заключение экспертизы (Акт) в 3 экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде на DVD-диске выдаётся на руки Заказчику или почтовым отправлением (заказным письмом).

2. Оплата услуг за проведение экспертизы и порядок расчётов

2.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 5000 (пять тысяч д) 00 копеек

2.2. Оплата услуг за проведение экспертизы производится независимо от результата государственной экспертизы.

2.3. Заказчик уплачивает сумму, указанную в пункте 2.1. Договора, в течение 3 (трёх) банковских дней с момента подписания Заказчиком Акта об оказании услуг на расчётный счёт Эксперта, указанный в Договоре.

2.4. Настоящий Договор является гражданско-правовым, нормы трудового законодательства на него не распространяются. Обязательному страхованию от несчастных случаев Исполнитель не подлежит, в случае травматизма Заказчик выплаты по утрате трудоспособности не производит.

2.5. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объёме.

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесённые им расходы, если иное не предусмотрено законом.

3. Срок проведения экспертизы

3.1. Срок проведения экспертизы составляет 15 рабочих дней. В случае изменения

условий Договора по соглашению сторон, максимальный срок проведения государственной историко-культурной экспертизы не может превышать 3-х месяцев, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2. Срок проведения экспертизы исчисляется со дня передачи Заказчиком проектной документации Исполнителю- Эксперту.

3.3. Фактическое оказание услуг по проведению экспертизы подтверждается подписанным сторонами Актом об оказании услуг.

4. Права и обязательства сторон

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. Получать информацию о ходе проведения экспертизы и предоставлять Исполнителю необходимые пояснения, дополнительные сведения и документы.

4.1.2. В оперативном порядке исправлять недостатки проектной документации, которые указаны Исполнителем или обнаружены Заказчиком в ходе проведения экспертизы.

4.1.3. Оспаривать отрицательное заключение экспертизы в судебном порядке.

Представлять в течение 14-ти календарных дней после получения заключения экспертизы заявление в свободной форме с указанием допущенных технических ошибок.

4.1.4. Направлять повторно на экспертизу проектную документацию после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на предмет охраны.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Подписать и вернуть Эксперту оформленный Договор в течение 3-х дней и оплатить услуги на условиях настоящего Договора; принять услуги по Акту об оказании услуг, независимо от их результата: положительного или отрицательного заключения либо отказа от дальнейшего проведения экспертизы.

4.2.2. Предоставить Исполнителю проектную документацию, необходимую для проведения экспертизы на бумажных и электронных носителях. Заказчик несет ответственность за качество и подлинность представленной документации.

4.2.3. Предоставлять по требованию Исполнителя для обоснования принятых проектных решений дополнительные материалы на бумажных и электронных носителях в 3-х дневный срок с момента получения соответствующего запроса от Эксперта.

4.2.4. Вносить изменения в проектную документацию при её несоответствии Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», иным нормативным актам.

4.3. Исполнитель вправе:

4.3.1. Запрашивать в органах государственной власти, подведомственных им организациях материалы, необходимые для проведения экспертизы и выполнения возложенных на Исполнителя обязательств.

4.3.2. Запрашивать у Заказчика по обоснованию проектных решений дополнительные материалы.

4.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по Договору, в частности непредставление технической документации, указанной в п.4.3.2, препятствует исполнению Договора, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

4.3.4. Предоставить услугу Заказчику досрочно.

4.4. Исполнитель обязан:

4.4.1. Оказать услуги лично, в составе Экспертной комиссии.

4.4.2. Проводить экспертизу проектной документации в сроки, установленные Договором и нормативными правовыми актами.

4.4.3. После оформления Договора, проведения экспертизы и подписания Акта об оказании услуг выдать Заказчику; положительное либо отрицательное заключение экспертизы на условиях настоящего Договора.

5. Порядок и сроки внесения изменений в проектную документацию

При проведении экспертизы проектной документации оперативное внесение изменений в проектную документацию по замечаниям Исполнителя осуществляется Заказчиком в порядке, установленном Договором, но не позднее 2-х дневного срока до окончания экспертизы.

6. Порядок расторжения Договора

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно (в период проведения экспертизы) по заявлению Заказчика, при этом удерживается стоимость экспертизы рассмотренной документации на момент поступления заявления.

6.2. Расторжение Договора производится по инициативе Исполнителя при существенном нарушении Заказчиком условий Договора, а именно:

6.2.1. Непредставление Заказчиком документов и проектной документации, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством;

6.2.2. Предоставление Заказчиком Исполнителю заведомо недостоверной и/или неполной информации.

6.3. При выявлении в проектной документации в процессе проведения экспертизы недостатков (отсутствие (неполнота) сведений, описаний, расчётов, чертежей, схем и т.п.), которые не позволяют сделать выводы о соответствии или несоответствии проектной документации требованиям, определёнными Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569, иными нормативными актами. Исполнитель незамедлительно уведомляет Заказчика о выявленных недостатках и устанавливает при необходимости десятидневный срок для их устранения.

6.4. В случае, если выявленные недостатки невозможно устранить в процессе экспертизы или Заказчик в установленный срок их не устранил, Исполнитель вправе отказаться от дальнейшего проведения экспертизы и поставить вопрос о досрочном расторжении Договора, о чём письменно уведомляет Заказчика в трёхдневный срок с момента истечения срока, установленного в п.6.3 Договора, с указанием мотивов принятого решения.

6.5. Договор считается расторгнутым после официального уведомления Исполнителя или Заказчика о расторжении.

7. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из Договора, форс-мажор

7.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы в результате непредвиденных и непредотвратимых событий чрезвычайного характера.

7.3. Претензии и споры по Договору решаются путем переговоров Сторон, а при не достижении согласия - в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

8. Конфиденциальность

8.1. Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать её для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего Договора.

8.2. Исполнитель даёт согласие Заказчику на ручную и автоматизированную обработку в соответствии с федеральным законодательством своих персональных данных.

8.3. Заказчик обязуется обеспечить защиту персональных данных Исполнителя от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также иных неправомерных действий.

9. Заключительные положения

9.1. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и оплаты услуги и действует до полного исполнения Сторонами взаимных обязательств.

9.2. Стороны подтверждают, что не имеют отношений, предусмотренных ст. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённого постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.3. Исполнитель подтверждает, что ему не известны обстоятельства, предусмотренные ст. 10 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

9.5. Условия заключённого Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до заключения Договора.

9.6. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру у каждой Стороны.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

Общество с ограниченной
ответственностью «Наследие»
ИНН 5905284615 КПП 590401001
Адрес (юридический/фактический):
614064, г. Пермь, ул. Героев Хасана 51а
Телефон (факс) (342) 2020867
e-mail: nasledie59@mail.ru
Р/С 40702810949770011225 в Пермском
отделении №6984/0260
Западно-Уральский банк ПАО «Сбербанк
России»,
К/С 30101810900000000603
БИК 045773603

Исполнитель:

Тихонов Александр Владимирович.
Паспорт РФ: серия 12 02 № 459054,
выдан 27.07.2002 г. Трусовским РОВД
гор. Астрахани.
Код подразделения 302-010.
Место регистрации: г. Астрахань,
пл. Нефтебазовская, д.1, кв. 3.
Наименование банка получателя:
Астраханское ОСБ № 8625 Поволжского
банка ОАО «Сбербанк России», 414000,
г. Астрахань, ул. Кирова, 41
ИНН 7707083893;
БИК 041203602
КПП 301502001
К/сч. 30101810500000000602
Код подразделения Банка по месту ведения
счёта карты (для внутренних переводов по
системе Сбербанка России): 5486250103
Адрес подразделения Банка по месту ведения
счёта карты: г. Астрахань, Кировский район,
ул. Адмиралтейская, 15
Получатель: Тихонов Александр Владимирович
Счёт получателя: 40817810005009433160
Номер банковской карты: 5469 0500 1064 5636

От Заказчика:


Чурилин Е.В.

От Исполнителя:

_____ Тихонов А.В.